水質検査結果報告書

The Knights

○○○○株式会社　様

1. 検体種類　浴槽水
2. 検査目的　公衆浴場における水質基準等に関する指針
3. 採取場所　浴槽
4. 採取月日　XXXX 年 X 月 XX 日　　XX 時 XX 分
5. 収集区分　持込
6. 特記事項
　※収集及び持込試料の場合、上記内容は依頼者の申し出により記入しました。
7. 検査月日　XXXX 年 X 月 XX 日　　～　　XXXX 年 X 月 XX 日

8. 判定　　－

9. 水質結果

測定項目	測定値	定量下限値	単位	基準値
濁度	0.5 未満	0.5	度	5 度以下であること。
過マンガン酸カリウム消費量	4.3	0.2	mg/l	25 mg/l以下であること。
大腸菌群	0	0	個/ml	1 個/ml以下であること。
レジオネラ属菌	不検出	10	CFU/100ml	検出されないこと(10 CFU/100 ml未満)
	－以下余白－			

見本

10. 検査方法　　平成12年12月15日　生衛発1811号
11. 備考　　不検出とは結果が当該方法の定量下限値を下回る事をいう。

XXXX 年 X 月 XX 日受付した試料の検査結果は、上記の通りであったことを報告します。

XXXX 年 X 月 XX 日

水道法第20条に基づく水質検査機関 厚生労働大臣登録第70号
登録建築物飲料水水質検査業 さいたま市29水第31－2279号
内藤環境管理株式会社
埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2　〒336-0015
TEL.048-887-2590（代表）FAX.048-886-2817
水質検査実施者　○○　○○